



Акционерное общество

«ЮМИРС»

ДАТЧИК ВИБРАЦИОННЫЙ

Этикетка

ЮСП.425119.014 ЭТ

1 Основные технические сведения и свойства

1.1 Датчик вибрационный (ДВ) ЮСДП.425119.014 предназначен для использования в составе извещателя охранного поверхностного вибрационного ИО 313-11 «ПАУТИНА». ДВ предназначен для обнаружения попыток разрушения или деформации заградительных конструкций (секций заграждения, оконных решеток, ставень, дверей, ворот).

1.2 Электропитание ДВ осуществляется от шлейфа питания и сигнализации блока обработки сигналов «ПАУТИНА». Диапазон напряжения электропитания от 10 В до 36 В.

1.3 Охраняемая площадь ДВ – не менее 15 м².

1.4 Ток потребления при напряжении электропитания 24 В – не более 4 мА в дежурном режиме и не более 14 мА в режиме передачи тревожного сообщения.

1.5 Тип подключения – специализированный разъем, 8 контактов.

1.6 Габаритные размеры – 100х64х52 мм.

1.7 Внешний вид ДВ с указанием основных элементов в соответствии с рисунком 3.1.

1.8 ДВ рассчитан на круглосуточную работу в условиях открытого пространства, а также внутри помещений, в том числе и неотапливаемых в диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 65 °С и относительной влажности воздуха до (100₃) % при температуре плюс 25 °С.

1.9 Средний срок службы ДВ – 10 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Зав №	Прим.
	Модуль ТВД (датчик вибрационный)	1	—	
	Планка прижимная	1	—	
DIN 912	Винт 4х50	2	—	
ЮСДП.425915.164	Упаковка	1	—	
ЮСДП.425119.014 ЭТ	Этикетка	1	—	

3 Заметки по эксплуатации и хранению

3.1 ДВ в упаковке организации-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

3.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

3.3 Хранение ДВ должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

3.4 При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК организации-изготовителя на упаковке и ДВ, а также соответствие заводских номеров указанным в настоящей этикетке.

3.5 Описание, размещение, крепление и подключение ДВ в соответствии с руководством по эксплуатации (РЭ) на извещатель охранный поверхностный вибрационный ИО 313-11 «ПАУТИНА» ЮСП.425318.001 РЭ.




Рисунок 3.1 – Внешний вид ДВ

4 Свидетельство о приемке

Датчик вибрационный

наименование изделия

ЮСДП.425119.014

№

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(о) годным для эксплуатации.

Организация-изготовитель гарантирует соответствие ДВ требованиям технических условий ЮСДП.425318.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня отгрузки из организации-изготовителя.

ДВ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технической документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются организацией-изготовителем.

Гарантия не распространяется на ДВ с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Адрес организации-изготовителя:

АО «ЮМИРС»

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс +7 (8412) 69-82-72, +7 (8412) 69-97-01

E-mail: umirs@umirs.ru

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Руководитель
организации

обозначение документа,
по которому производится поставка

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Представитель заказчика
(при наличии)

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

5 Свидетельство об упаковывании

Датчик вибрационный

наименование изделия

ЮСДП.425119.014

обозначение

№

заводской номер

упакован(о)

АО «ЮМИРС»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

_____, _____.

Упаковывание произвел:

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Представитель заказчика

личная подпись

расшифровка подписи

дата

6 Особые отметки