



Акционерное общество
«ЮМИРС»

**Блок коммутации
Этикетка
ЮСДП.468363.006 ЭТ**

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок коммутации (БК) ЮСДП.468363.006 предназначен для подключения к системе сбора и передачи извещений (ССПИ) «МУРЕНА-ОРИОН» и контроллеру «МУРЕНА-СЕТЬ».

1.2 Электропитание БК осуществляется от ССПИ или контроллера.

1.3 Количество релейных выходов - 16.

1.4 Релейные выходы имеют сопротивление:

- не менее 200 кОм для состояния разомкнуто при напряжении до 72 В;
- $(3,9 \pm 5\%)$ кОм для состояния замкнуто при токе до 30 мА.

1.5 Тип кабельных вводов: PG11 (диаметр кабеля от 5 до 10 мм) - 5 шт.

1.6 Габаритные размеры – 175 x 170 x 65 мм.

1.7 БК рассчитан на круглосуточную работу в помещении при температуре окружающей среды от 0 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре +25 °С.

1.8 Средний срок службы БК – 8 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ЮСДП.468363.006	Блок коммутации	1 шт.	
ЮСДП.425911.058	Комплект монтажных частей	1 шт.	
ЮСДП.425915.114	Упаковка	1 шт.	
ЮСДП.468363.006 ЭТ	Этикетка	1 шт.	

3 Заметки по эксплуатации и хранению

3.1 БК в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – 69.

3.2 Хранение БК должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

13.05.21 12.04.21

2 зам. юсдп. 088 1/2-2021 12.04.21

3.3 При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК предприятия-изготовителя на упаковке и БК, а также соответствие заводских номеров указанным в настоящей этикетке.

3.4 Описание, размещение, крепление и подключение БК в соответствии с руководством по эксплуатации на ССПИ «МУРЕНА-ОРИОН» ЮСДП.425621.001 РЭ и руководством по эксплуатации на контроллер «МУРЕНА-СЕТЬ» ЮСДП.425621.002 РЭ.

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение предприятия-изготовителя

БК ЮСДП.468363.006 заводской № _____ соответствует ЮСДП.425621.001 ТУ и признан годной к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БК требованиям технических условий ЮСДП.425621.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

БК, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ЮСДП.425621.001 ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на БК с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Начальник ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

Руководитель предприятия

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Адрес предприятия-изготовителя:

АО «ЮМИРС»

440600, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-97-01

E-mail: umirs@umirs.ru

13.07.2021 12.04.21

2 янв. 10.07. 088 1/2-2021 12.04.21

4.2 Заключение представителя заказчика

БК ЮСДП.468363.006 заводской № _____ соответствует ЮСДП.425621.001 ТУ и признан годной к эксплуатации.

Представитель заказчика

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)_____
(дата)**М.П.****5 Свидетельство об упаковывании**

БК ЮСДП.468363.006 заводской № _____ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям ЮСДП.425621.001 И28.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

_____, _____.

Дата упаковывания

« ____ » _____ 20 ____ г.

Упаковывание произвел:

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Представитель заказчика

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

13 27 6899-12.04.21

2 ян. 10107. 088 1/2 - 2021 6899 12.04.21

13 ЭТ Ефим 12.04.21

2 зам. подп. 088 1/2 - 2021 Ефим 12.04.21