

Повторитель интерфейса RS-485
"ПИРС-1Д" ЮСДП.425665.001

Порт 1

Цепь	Конт.
B1	1
GND	2
A1	3

1-2

2-1

1-1

к Мастеру RS-485

Порт 2

Цепь	Конт.
B2	1
GND	2
A2	3

1-2

2-1

1-1

к порту 1 повторителя
интерфейса N2 или CO

Питание

Цепь	Конт.
9...60 В	1
GND	2
GND	3

1

2

к источнику питания

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

1. Марку и длину кабеля определить на этапе разработки документации.
2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
3. Согласующие резисторы линии RS-485 условно не показаны.

АО "ЮМИРС"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Типовые проектные решения

Стадия	Лист	Листов
	1	

Разраб.

Проверил

ГИП

Н.контр.

Схема подключения повторителя интерфейса
RS-485 "ПИРС-1Д"

